

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5



Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 5008062-1520-0729 / 282553

File ref.:

Ausweis-Nr. 40048429

Blatt 1

Certificate No.

Page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2018-06-29

(letzte Änderung / updated 2021-03-29)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 282553 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2021-03-29

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

P0285B

Warenzeichen
Trademark

Schneider Electric / Merten

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

Zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
Two-poles with side earthing-contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Schutzart
Degree of protection

IP20 ; IP44

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Ausführung(en)

Mit und ohne Shutter.
Mit Schraubanschlussklemmen.
Die IP44-Ausführungen erfüllen die Schutzart IP44, geprüft im eingebauten Zustand, mit und ohne eingestecktem Stecker der gleichen Schutzart, an einer glatten Wand in senkrechter Lage.
Mit Abdeckungen der Serie Asfora.

Construction(s)

*With and without shutter.
With screw-type terminals.
The IP44-Versions fulfil the degree of protection IP44 tested in the built-in condition, with and without an inserted plug of the same degree of protection on a smooth wall in vertical position.
With covers of series Asfora.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40048429 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 282553 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2021-03-29

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Weitere Angaben siehe Anlage

200, 201, 202, 203, 204 vom 2021-03-29

Further information see appendix

200, 201, 202, 203, 204 dated 2021-03-29

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40048429

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 282553 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2021-03-29

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is part of the Certificate No. 40048429.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30012031

Günsan Elektrik Malzemeleri San.
ve Tic. A.S.
Osmangazi Mah. Yildirim Beyazit
Cad. No. 29
34882 ISTANBUL - SANCAKTEPE
Istanbul
TURKEY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Aktenzeichen / File ref.

 5008062-1520-
0729/282553

letzte Änderung / updated

2021-03-29

Datum / Date

2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>
		<input type="checkbox"/> Andere: <i>other:</i> _____
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>
		<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>
		<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i> Cu Zn 36
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i> CuZn 36
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i> CuZn 36
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i> CuZn 36
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i> MPP, PA 66
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i> PC

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-
0729/282553

letzte Änderung / updated

2021-03-29











Datum / Date

2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

<p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p>	<p>: Zentraleinsatz <i>cover</i></p> <p>Rahmen <i>frame</i></p> <p>Gehäuse <i>housing</i></p> <p>Dichtrand <i>sealing-border</i></p> <p>Klappdeckel <i>hinged lid</i></p> <p>Shutter <i>shutter</i></p> <p>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></p> <p>Platine <i>PCB</i></p> <p>Dichtungen <i>gaskets</i></p> <p>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></p> <p>Membranen <i>membranes</i></p> <p>Vergussmasse <i>sealing compound</i></p> <p>andere Teile <i>other parts</i></p>	<p>PC + ABS</p> <p>ABS</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>ABS</p> <p>PBT GF20</p> <p>n.n.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p>		

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora	
<p>SCHUKO socket-outlet insert with frame</p>  <p>P0285B/QGH1524502/QGH2817002</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with hinged lid</p>  <p>P0285B/NVE8318802/QGH3467902/QGH2817002</p>
<p>SCHUKO socket-outlet insert</p>  <p>P0285B/QGH1524502</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with shutter, hinged lid, frame and gasket</p>  <p>P0285B/NVE8318702/300425-XX/300121-XX/4001 IP44</p>
<p>SCHUKO socket-outlet with shutter and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318702/QGH2817002</p>	<p>SCHUKO socket-outlet with shutter and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318702/GDE9904602</p>
<p>SCHUKO socket-outlet with shutter</p>  <p>P0285B/NVE8318702</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with shutter, hinged lid, frame and gasket</p>  <p>P0285B/NVE8318702/300425-XX/GDE9907502/4001 IP44</p>
<p>SCHUKO socket-outlet insert with hinged lid and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318802/QGH3467902/QGH2817002</p>	<p>insert P0285B</p> 

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Miluz ED



1gang frame
GDE9904602



2gang frame
GDE9904902



3gang frame
GDE9905002



4gang frame
GDE9905602



2gang frame
GDE9906602



3gang frame
GDE9906702



1gang frame IP44
GDE9907502

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.
5008062-1520-
0729/282553

letzte Änderung / updated
2021-03-29

Datum / Date
2018-06-29

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora

horizontal



frame 1 gang
Type 300101-xx or QGH2817002



frame 2 gang
Type 300102-xx



frame 3 gang
Type 300103-xx



frame 4 gang
Type 300104-xx



frame 5 gang
Type 300105-xx



frame 6 gang
Type 300106-xx

vertical



frame 2 gang
Type 300112-xx



frame 3 gang
Type 300113-xx

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-0729/282553

letzte Änderung / updated

2021-03-29

204

Datum / Date

2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora EM



1gang frame
GDE7616702



2gang frame
GDE7616802



3gang frame
GDE7617002



4gang frame
GDE7617202



5gang frame
GDE7617302



2gang frame
GDE7616902



3gang frame
GDE7617102